

TSEK

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

KRİTERE UYGUNLUK BELGESİ

TURKISH STANDARDS INSTITUTION

CERTIFICATE OF CONFORMANCE TO CRITERIA

Markanın Tanımı Description of the Mark

TSEK veya / or **ТСТ****BELGE NUMARASI**

REFERENCE NUMBER OF LICENCE

024044-TSEK-01/02

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ

DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

19.01.2006

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ

LICENCE VALID UNTIL

14.12.2026

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI

NAME OF THE LICENCE HOLDER

ESKA VALVE ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ

ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

SAKARYA 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAHALLESİ 11. CAD. NO:
8 ARİFİYE SAKARYA**ÜRETİM YERİ ADI**

NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ESKA VALVE ANONİM ŞİRKETİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ

ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

SAKARYA 1. ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MAHALLESİ 11. CAD. NO:
6 ARİFİYE SAKARYA**TESCİLLİ TİCARİ MARKASI**

REGISTERED TRADE MARK

ESKA

İLGİLİ BELGELENDİRME KRİTERİ

RELATED TURKISH STANDARD

ÜBM-004-BK-008 / 06.04.2012

BELGE KAPSAMI

SCOPE OF LICENCE

*SELENOİD VALF, ELLE KURMALI, YANICI GAZ TESİSATLARINDA KULLANILAN

-ANMA BASINCI PN 0.5 ANMA ÇAPI DN 15-20-25-32-40-50, VİDALI BAĞLANTILI, ÇALIŞMA GERİLİMİ 12 V DC – 230VAC, ELEKTRİK ÇARPMASINA KARŞI KORUMA DERECEŚİ SINIF I, IP 54 VE IP 65 OLAN OTOMATİK KAPAMA VALFLERİ-ALÜMİNYUM ALAŞIMLI MALZEMEDEN (K.G.: 14.12.2023)

- ANMA BASINCI PN 0.5 ANMA ÇAPI DN 65-80-100, FLANŞ BAĞLANTILI, ÇALIŞMA GERİLİMİ 12 V DC – 230VAC, ELEKTRİK ÇARPMASINA KARŞI KORUMA DERECEŚİ SINIF I, IP 54 VE IP 65 OLAN OTOMATİK KAPAMA VALFLERİ-ALÜMİNYUM ALAŞIMLI MALZEMEDEN (K.G.: 14.12.2023)

- ANMA BASINCI PN 0.5 ANMA ÇAPI DN 20, DN25, VİDALI BAĞLANTILI, ÇALIŞMA GERİLİMİ 12 V DC – 230VAC, ELEKTRİK ÇARPMASINA KARŞI KORUMA DERECEŚİ SINIF I, IP 54 VE IP 65 OLAN OTOMATİK KAPAMA VALFLERİ-BAKIR ALAŞIMLI MALZEMEDEN (K.G.: 14.12.2023)

e-imzalı/e-signed

01/12/2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
HESNA AKÇEŞME ÖZDEMİR

SAKARYA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE SAKARYA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: 1. Organize Sanayi Bölgesi Doğu Kapısı Şehit Zekeriya Göz Yuman Cad. Hanlı / ADAPAZARI * Telefon: 2642912675* Faks: 2642912678

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=x55ue5q2> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.